



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Кемеровской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(650040, г. Кемерово, пр. Ленина, дом 55а, тел./факс (384-2) 77-12-41; тел. 77-12-45, 77-12-47)
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Осинники и г. Калтан
(652804, г. Осинники ул. Ленина, дом 76, тел. 5-22-82)

Предписание № 64/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя)

«Средняя общеобразовательная школа № 2» (МАОУ «СОШ №2»)
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Осинники и г. Калтан по пожарному надзору Сапожкова Леонида Анатольевича от «26» июня 2018 года, № 64, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. до 13ч 00 мин 03 июля 2018г.; с 09ч 00 мин до 10 ч 00 мин «06» июля 2018г.; проведена **внеплановая выездная** проверка **государственным**
(вид проверки) должность, звание, фамилия,

инспектором г. Осинники и г. Калтан по пожарному надзору Проценко Татьяной Валерьевной, помеще-
ний и территории МАОУ «СОШ № 2» по адресу: Кемеровская область, г. Калтан, ул. Дзержинского, 3
имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с **и.о. директора Фединым Андреем Васильевичем**
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(их) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Инструкция о мерах пожарной безопасности выполнена с нарушением требований раздела XVIII «Правил противопожарного режима в РФ» утв. Постановлением Правительства № 390 от 25.04.2012г, а именно не отражены следующие вопросы: <u>мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при производстве пожароопасных работ (время проведения работ); расположение мест для проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ; порядок и периодичность уборки горючих отходов; обязанности и действия работников при отключении электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей.</u>	п.2,460, 461, 462 «Правил противопожарного режима в РФ» утв. ПП № 390 от 25.04.12	15.08.2018г	

Проц
Федин

государственный инспектор г. Осинники и г. Калтан по пожарному надзору Проценко Т.В.

А.В. Федин

2	Лица ответственные за обеспечение пожарной безопасности указанные в инструкции не определены приказом объекта.	п.2, 4, 462 «Правил противопожарного режима в РФ» утв. ПП № 390 от 25.04.12г	15.08.2018г	
3	Не разработана и не подана для регистрации в соответствии с законодательством, декларация пожарной безопасности объекта.	ст. 4, 6, 64 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91	15.08.2018г	
4	Объект не обеспечен ручными фонарями из расчета на каждые 50 человек 1 фонарь.	п. 38 «Правил противопожарного режима в РФ» утв. ПП № 390 от 25.04.12г	15.08.2018г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

государственный инспектор г.Осинники и г.Калтан по пожарному надзору Проценко Татьяна Валерьевна

(должность, фамилия, инициалы инспектора)



«06» июля 2018г.

Предписание для исполнения получил:

Федосин
(подпись)

и.о. директора МАОУ «Солнечный свет» Федосин А.В.
(должность, фамилия, инициалы)

"06" июля 2018 г.

Информация о направлении предписания посредством почтовой связи с уведомлением о вручении (указать дату направления, номер почтовой квитанции, приобщаемой к настоящему предписанию) _____